



UWAGI:

- T - główna tablica rozdzielcza budynku - istniejąca do rozbudowy
- RW - rozdzielnia zasilania wentylacji
- SCW - szafa centrali wentylacyjnej - dostawa z urządzeniem
- ACH - agregat chłodniczy - sterowany z SCW
- szafę SCW instalować na ścianie lub na konstrukcji bezpośrednio przy centrali wentylacyjnej
- trasy kablowe wykonać na bazie koryt kablowych stalowych ocynkowanych - koryta mocować do ścian i sufitów
- zasilanie rozdzielni RW prowadzić podtynkiem, we wspólnej zabudowie z przewodami wentylacyjnymi i w korytku kablowym w pom. wentylatorni

N1

- oprawa LED 5200LM IP65 840 36W

- gniazdo 230V, 16A - bryzgoszczelne

- wypust zasilający 400V

Instalacja wentylacji mechanicznej		Projektant	
Dot.: EKOCENTRUM PGNS		mgr inż. Krzysztof Nowak	
Lokalizacja: Park Narodowy Gór Stołowych		Działka Nr	
57-350 Kudowa Zdrój		196/151	
ul. Słoneczna 31a		Obreb:	
Inwestor: Park Narodowy Gór Stołowych		Nowy Zdrój	
57-350 Kudowa Zdrój		Data	
ul. Słoneczna 31		02.2018	

Podziałka	Nazwa	Nr rysunku
1:50	Rzut parteru Zasilane urządzeń wentylacyjnych.	E1