



Nr obwodu	1	2	3	4	5	6
Opis	Zasilanie	Kontrola napięcia	Oświetlenie	Gniazdo 230V	Zasilanie centrala wentylacyjna	Zasilanie agregat chłodniczy
Typ kabla	YDYżo-5x6	-	YDYżo-3x1,5	YDYżo-3x2,5	YDYżo-5x4	YKYżo-5x4
Moc [kW]	14	-	0,1	0,2	6,2	7,5

Instalacja wentylacji mechanicznej		Projektant	
Dot.: EKOCENTRUM PGNS		mgr inż. Krzysztof Nowak	
Lokalizacja: Park Narodowy Gór Stołowych		Up. bud. Nr ewid. PDK/0136/PWOE/04	
57-350 Kudowa Zdrój		Działka Nr	
ul. Słoneczna 31a		196/151	
Inwestor: Park Narodowy Gór Stołowych		Obręb:	
57-350 Kudowa Zdrój		Nowy Zdrój	
ul. Słoneczna 31		Data	
		02.2018	
Podziałka	Nazwa Rozdzielnia RW.		Nr rysunku
	Schemat ideowy.		E2