

Budynek nr 1 „Pod lasem” prace budowlane konieczne:

1. Malowanie klatki schodowej i jadalni,
2. Renowacja poręczy metalowych na klatce schodowej,
3. Renowacja i uszczelnienie drewnianej stolarki okiennej,
4. Odnowienie schodów wejściowych do budynku wraz ze stolarką drzwiową
5. Murek przed wejściem do budynku do naprawy, popękane płytki chodnikowe do wymiany,
6. Uzupełnienie i renowacja elementów drewnianych elewacji szczytowej i podbitki dachu,
7. Konserwacja i malowanie dachu z blachy, remont i wymiana obróbek blacharskich na dachu,
8. Wymiana i naprawa rynien i rur spustowych,
9. Montaż płotków śniegowych,
10. Uzupełnienie płytek posadzkowych w jadalni,
11. Usunięcie przyczyny zawilgocenia ściany elewacji od strony kotłowni,
12. Remont pokoju nr 1 w zakresie usunięcia zawilgocenia ścian,

Budynek nr 2 „Myśliwski” prace budowlane konieczne:

1. Wymiana wkładu kominkowego,
2. Malowanie klatki schodowej,
3. Renowacja poręczy metalowych na klatce schodowej,
4. Renowacja i uszczelnienie drewnianej stolarki okiennej,
5. Odnowienie schodów wejściowych do budynku wraz ze stolarką drzwiową,
6. Naprawa murku przed wejściem do budynku oraz wymiana popękanych płyt chodnikowych,
7. Wymiana zniszczonych płytek podłogowych na tarasach oraz wykonanie obróbek blacharskich,
8. Konserwacja i malowanie dachu z blachy, remont i wymiana obróbek blacharskich na dachu,
9. Wymiana i naprawa rynien i rur spustowych,
10. Ocieplenie dachu,
11. Renowacja i uzupełnienie elementów drewnianych elewacji i podbitki dachu,
12. Renowacja i naprawa schodów i okładziny podcienia,
13. Renowacja kamiennych parapetów zewnętrznych,
14. Odnowienie ściany frontowej budynku w części murowanej,

Budynek nr 4 „budynek jadalni” i Budynek nr 4a „Budynek wielofunkcyjny” prace budowlane konieczne:

1. Konserwacja, ewentualna wymiana i malowanie dachu z blachy, remont i wymiana obróbek blacharskich na dachu,
2. Wymiana i naprawa rynien, rur spustowych i płotków śniegowych,
3. Renowacja i uzupełnienie elementów drewnianych podbitki dachu,
4. Naprawa kominów spalinowych i wentylacyjnych oraz sprawdzenie szczelności wkładu kominowego,
5. Renowacja i uszczelnienie drewnianej stolarki okiennej,
6. Naprawa i renowacja schodów wejściowych i stolarki drzwiowej do restauracji,
7. Renowacja ściany zewnętrznej od strony restauracji,
8. Naprawa i uszczelnienie drzwi wejściowych do pomieszczenia pralni,

9. Renowacja podmurówki z piaskowca;
10. Zabezpieczenie pomieszczeń przyziemia (w części pomieszczeń rekreacyjnych) przed zalewaniem w czasie intensywnych opadów deszczu,
11. Sprawdzenie sprawności drenażu i izolacji przeciwwilgociowej obiektu,
12. Pomieszczenie pralni – wymiana popękanych szyb w oknach, wymiana popękanych płytek ściennych i podłogowych, malowanie ścian i wymiana armatury i białego montażu,
13. Sprawdzenie szczelności rurociągu ciepłowniczego łączącego kotłownię z budynkiem nr 5 „Belweder”.