



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko



Dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„Ochrona Błędnych Skał przez budowę infrastruktury turystycznej - Budowa parkingu publicznego wraz z niezbędną infrastrukturą”

Zamawiający:

Park Narodowy Gór Stołowych działając zgodnie z artykułem 38 ustęp 1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych informuje i wyjaśnia:

W dniu 06.02.2014 w godzinach popołudniowych wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści SIWZ o następującej treści: (numeracja pytań własna)

„W związku z przygotowaniem oferty proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy zamawiający dysponuje projektem na wykonanie parkingu z mapą z rządnymi terenu i zaznaczeniem co ma być zbudowane oraz opisem jakie materiały mają zostać użyte
2. Zamawiający wg SST oraz przedmiaru żąda wykonania parkingu z kostki z piaskowca 16x16x16 czy zamawiający dopuści zamianę na kostkę granitową? Proszę o sprecyzowanie koloru kostki, czy ma być łupana czy cięta.
3. Jakich wymiarów i z jakiego materiału mają być wykonane obrzeża i krawężniki
4. Wg zestawienia w projekcie - powierzchnia utwardzona dróg manewrowych i placów utwardzonych wynosi 1640 m² a w przedmiarze koski z piaskowca ma być 3507,4 m² skąd taka różnica?
5. Czy jest rysunek jak ma wyglądać elewacja stacji transformatorowej - czy turon nie będzie chciał namalować na niej swojego logo?
6. Czy jest projekt jak mają wyglądać urządzenia małej architektury, płyta betonowa z ławkami i grilem, skarpa pod amfiteatr itp. Czy remont płyty betonowej z ławkami i grilem jest ujęty w przedmiarach?”

Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

Ad.1. Drogię wewnętrzną oraz miejsca postojowe należy wykonać zgodnie z projektem zagospodarowania terenu na mapie dla celów projektowych.

Ad.2. Nawierzchnia z kostki piaskowcowej łupanej 9/11 cm na podbudowie i warstwie odsączającej. Kolor kostki lokalnie dostępny, wyrób winien posiadać odpowiednie atesty (nasiąkliwość). Ogólna powierzchnia z kostki 3507,4 m²

Ad.3. Obrzeża o przekroju 8cm x 30 cm piaskowiec, krawężniki Krawężniki z piaskowca o wymiarze: wysokość 30 cm, szerokość u dołu 15 cm, od połowy wysokości jednostronny skos do szerokości 12 cm

Ad 4. Powierzchnia drogi 1600m², a łączna ilość z powierzchnią parkingów 3507m².

Ad.5 Tauron nie będzie żądał loga na budynku stacji trafo. Elewacja malowana farbą emulsyjną w kolorze stonowanym.

Ad 6. Miejsce odpoczynku i rekreacji wykonać w postaci płyty betonowej o pow.72 m² bez elementów małej architektury.

Kierownik Zamawiającego

mgr inż. Janusz Korybo